

BV/09/24-002

Beschlussvorlage
öffentlich

Beratung und Beschlussfassung über eine Löschwasserentnahmestelle für die Ortschaft Groß Krankow

<i>Organisationseinheit:</i> Bauamt	<i>Datum</i> 05.01.2024
--	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Bau, Verkehr und Umwelt Bobitz (Vorberatung)	24.01.2024	Ö
Gemeindevertretung Bobitz (Entscheidung)	30.01.2024	Ö

Beschlussvorschlag

Die Gemeindevertretung berät über die Löschwasserbereitstellung in der Gemarkung Groß Krankow und beschließt die Errichtung eines Hydranten im Bereich des alten Schulweges (Flurstück 92) im Bereich der Hausnummern 8 und 17 und 19.

Sachverhalt

Bei der Löschwasserschau wurde festgestellt, dass Gr. Krankow nicht ausreichend mit Löschwasser versorgt wird.

Der vorhandene Löschwasserteich auf dem Flurstück 107 ist derzeit unzugänglich. Durch den starken Baumbewuchs ist die Entnahmestelle schwer zu erreichen. Des Weiteren wird der Teich vom anfallenden Laub verschmutzt, was zu einer Verschlammung des Teiches führt und die Löschwasserentnahme zusätzlich erschwert.

Die Wiederherstellung des Löschwasserteiches wird aus Kostengründen nicht empfohlen.

Eine neue Löschwasserentnahmestelle auf einem geeigneten gemeindeeigenen Flurstück ist daher erforderlich.

Dafür in Frage kommende Grundstücke wurden hinsichtlich der Lage und der vorliegenden Versorgungsleitungen bewertet.

Gemäß Rücksprache mit der örtlichen Feuerwehr wurde der Standort im Bereich des alten Schulweges (Flurstück 92) im Bereich der Hausnummern 8 und 17 und 19 als geeignet bewertet. Hier ist eine Versorgungsleitung (DN 150) für die Installation eines Hydranten gegeben.

Finanzielle Auswirkungen

Anlage/n

1	Gemeindeflächen EG Gr.Krankow (öffentlich)
2	Gemeindeflächen Gr.Krankow EG Bobitz (öffentlich)
3	Bericht Löschwasserschau 2023 (öffentlich)
4	LöHyKa Gr.Krankow (öffentlich)
5	Informationen des Zweckverbandes zur Hydrantennutzung (öffentlich)
6	Ltg.auskunft_Groß Krankow (003) (öffentlich)

--	--