

Löschwasserversorgung Quaal

<i>Organisationseinheit:</i> Bauamt	<i>Datum</i> 09.01.2024
--	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Bau, Verkehr und Umwelt Bobitz (Vorberatung)	24.01.2024	Ö
Gemeindevertretung Bobitz (Entscheidung)	30.01.2024	Ö

Beschlussvorschlag

Die Gemeindevertretung Bobitz berät und beschließt über die Löschwasserbereitstellung in der Ortslage Quaal hinsichtlich des Berichtes der Löschwasserschau für die Gemeinde Bobitz aus 2023.

Über die vollständige Abdeckung der Löschwasserbereitstellung durch Instandsetzung des Teiches ist zu entscheiden.

Sachverhalt

Bei der Löschwasserschau wurde festgestellt, dass für den Ortsteil Quaal keine Löschwasserversorgung gegeben ist.

Der vorhandene Löschwasserteich auf dem Flurstück 22 ist gemäß des v.g. Berichts bereits ohne Wasser.

Es stehen keine geeigneten gemeindeeigenen Flurstücke für die Errichtung einer alternativen Löschwasserversorgung in Form einer Zisterne zur Verfügung.

Quaal liegt im Trinkwassereinzugsgebiet Meiersdorf. Die Errichtung eines Löschwasserbrunnens wird somit voraussichtlich keine Genehmigung von der Unteren Wasserbehörde erhalten.

Für die vollständige Abdeckung der Löschwasserbereitstellung bietet sich somit nur die Instandsetzung des Teiches mit einhergehender Wiederauffüllung an.

Hinweis aus der Verwaltung:

Die Kosten für die Errichtung des Löschwasserteiches in Köchelsdorf mit einem Fassungsvermögen von 72 m² lagen bei ca. 37.000 €.

Finanzielle Auswirkungen

Anlage/n

1	Bericht Löschwasserschau 2023 (öffentlich)
2	Quaal - Karte Übersicht (öffentlich)
3	Trinkwasserschutzgebiet (öffentlich)