

Beschlussvorlage Gemeinde Bad Kleinen	Vorlage-Nr: VO/GV08/2008-233 Status: öffentlich Aktenzeichen:
Federführend: Amt für Zentrale Dienste	Datum: 14.10.2008 Einreicher: Bürgermeister
Reparatur der Fassade am Grundschulteil der Regionalen Schule Bad Kleinen	
Beratungsfolge:	
Beratung Ö / N	Datum
Ö	10.11.2008
Kleinen	Ausschuss für Bau- und Verkehrsangelegenheiten, Fremdenverkehrsentwicklung und Umwelt Bad Kleinen

Beschlussvorschlag:

Es besteht Beratungsbedarf.

Sachverhalt:

An der Grundschule in Bad Kleinen sind im Bereich des gesamten Schulhofes erhebliche Schadstellen an der Fassadendämmung des Sockels erkennbar.

Die Schäden sind teils derart stark, dass es zu einer Durchfeuchtung der Dämmung in Richtung Mauerwerk gekommen ist.

Die Schadstellen resultieren zum einen aus den Tritten der Schüler, zum anderen aber auch aus dem 1998 verwendeten, scheinbar nicht geeignetem Dämmmaterial, durch den Baubetrieb.

(Herr Neetz wird in der Sitzung Ausführungen zum Schaden machen und Varianten zur Behebung vorstellen.)

Abstimmungsergebnis:	
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gremiums	
Davon besetzte Mandate	
Davon anwesend	
Davon Ja- Stimmen	
Davon Nein- Stimmen	
Davon Stimmenthaltungen	
Davon Befangenheit nach § 24 KV M-V	