

# Beschlussübersicht

(Beschlussvorlage mit den bisherigen Beratungsergebnissen)

|   |  |   |
|---|--|---|
| <b>Beschlussvorlage</b><br>Gemeinde Bobitz<br>Federführend:<br>Amt für Ordnung und Soziales | Vorlage-Nr: VO/GV09/2019-1147<br>Status: öffentlich<br>Aktenzeichen:<br>Datum: 01.03.2019<br>Einreicher: Bürgermeisterin |   |
| <b>Löschwasserkonzept</b>   |  |   |
| Beratungsfolge:   |  |   |
| Beratung Ö / N  | Datum  | Gremium   |
| Ö   | 21.03.2019   | Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Bau, Verkehr und Umwelt Bobitz |
| Ö   | 05.11.2019   | Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Bau, Verkehr und Umwelt Bobitz |
| Ö   | 17.12.2019   | Gemeindevertretung Bobitz   |

## Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung Bobitz bestätigt das in der Anlage befindliche Löschwasserkonzept.

## Sachverhalt:

Der Teich in Klein Krankow wird als Löschteich genutzt. Durch den enormen Schilfbewuchs ist eine Entnahme von Wasser kaum mehr möglich.

Gemäß § 2 des Gesetzes über den Brandschutz und die Technischen Hilfeleistungen durch die Feuerwehren für Mecklenburg-Vorpommern hat die Gemeinde die Löschwasserversorgung sicherzustellen. Zur Absicherung der Löschwasserversorgung wurde neben der Sanierung des Teiches auch nach Alternativen gesucht.

## Finanzielle Auswirkungen:

Im Haushalt sind insgesamt 120.000€ geplant.

## Anlage/n:

Angebote zu Alternativen

|  |  |
|--|--|
| <b>Abstimmungsergebnis:</b>                    |  |
| Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gremiums |  |
| Davon besetzte Mandate                         |  |
| Davon anwesend                                 |  |
| Davon Ja- Stimmen                              |  |
| Davon Nein- Stimmen                            |  |
| Davon Stimmenthaltungen                        |  |
| Davon Befangenheit nach § 24 KV M-V            |  |

## **Beschlüsse:**

**21.03.2019**

**Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Bau, Verkehr und Umwelt Bobitz**

**SI/09/BauA-83**

**Sitzung des Ausschusses für Gemeindeentwicklung, Bau, Verkehr und Umwelt Bobitz**

**Herr Pittelkow** stellt das Löschwasserkonzept umfangreich vor. Es müssen 48 m<sup>3</sup>/h Löschwasser vorgehalten werden. Herr Pittelkow unterbreitet den Vorschlag Erdtanks aus Kunststoff für die Lagerung zu nutzen, diese würden ein Volumen von 56 m<sup>3</sup> umfassen. Die Gesamtkosten würde sich hierbei um 21.300,00 Euro + 13.000,00 Euro betragen. Daraus würden keine Folgekosten entstehen. Der Flächenbedarf beträgt 15,20 + 3,50 m.

Herr Pittelkow wird sich mit dem Zweckverband Radegast zum Thema „Brunnen bohren und aus diesem Brunnen Löschwasser entnehmen“, in Verbindung setzen, außerdem wird er Informationen sammeln und sich Angebote geben lassen.

Es erfolgt keine Abstimmung.

## **Beschlussvorschlag:**

Beratungsbedarf

## **Abstimmungsergebnis:**

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gremiums:

davon besetzte Mandate:

davon Anwesende:

Ja- Stimmen:

Nein- Stimmen:

Stimmenthaltungen:

Befangenheit nach § 24 KV M-V:

**10.09.2019**

**Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Bau, Verkehr und Umwelt Bobitz**

**SI/09/BauA-86**

**konstituierenden Sitzung des Ausschusses für Gemeindeentwicklung, Bau, Verkehr und Umwelt Bobitz**

**Herr Venohr** verliest die Beschlussvorlage.

**Herr Venohr** stellt auch in Rücksprache mit Herrn Pittelkow fest, dass hier ein akutes Problem besteht. Es darf nicht nur der Löschwasserteich in Klein Krankow betrachtet werden. Der Löschteich in Groß Krankow ist nicht zugänglich für die Feuerwehr, die Löschwasserentnahmestelle am Teich in Beidendorf ist zwar zugänglich aber der Teich ist ohne Wasser.

Es sollte dringendst ein wirkliches Löschwasserkonzept für die gesamte Gemeinde in Angriff genommen werden.

**Herr Venohr** schlägt vor, eine Arbeitsgruppe zu schaffen. Die Arbeitsgruppe hat die Aufgabe, für jeden Ortsteil ein Löschwasserkonzept zu erstellen. „Welche Maßnahmen sind für welchen Standort optimal.“

Die Arbeitsgruppe soll bestehen aus Herrn Venohr, Herrn Toben, Herrn Pittelkow als Gemeindeführer und den jeweiligen Ortswehrführern.

**Herr Höfer und Herr Balow** begrüßen grundsätzlich diese Arbeitsgruppe.




## Beschluss:

Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Bau, Verkehr und Umwelt der Gemeinde Bobitz  
Arbeitsgruppe Löschwasserkonzept

### 6. Löschwasserkonzept

Anlage 9 Beispiel eines Löschwasserkonzeptes



#### Legende

Vorhanden:

Blaue Kreise: Unter- und Überflurhydranten (Lwv mindestens 48 m<sup>3</sup>/h bzw. 96 m<sup>3</sup>/2h) \*\*

Rote Kreise: Löschteiche mit mindestens 150 m<sup>3</sup>

Grüner Kreis: Zisterne: 240 m<sup>3</sup>

\*\* können nur in die Betrachtung gezogen werden, wenn diesbezüglich vertragliche Regelungen mit dem Zweckverband bestehen und die zur Verfügung stehenden Löschwassermengen bestätigt sind.

Alle Angaben beruhen auf dem Arbeitsblatt W 405 i. v. m. Richtwertverfahren:

- Löschwasserentnahmestellen, die sich in einem Abstand von maximal 300 m zueinander befinden (innerer Kreis) gelten als ausreichend

- Löschwasserentnahmestellen, die sich in einem Abstand von maximal 600 m zueinander befinden (äußerer Kreis) gelten als teilweise ausreichend (LwV über lange Schlauchstrecke)

201

Ziel des Löschwasserkonzeptes ist es, die Löschwasserentnahmestellen geographisch so einzurichten, dass der Regelwert der Löschwassermenge zur Verfügung gestellt werden kann.

Als Ergebnis des Konzeptes sollen für das Gebiet der Gemeinde dem obigen Beispiel entsprechende Karten zur Verfügung stehen.

### 7. Priorisierung von Maßnahmen zur Löschwasserbereitstellung

Nach Auswertung der Hydrantenpläne und der Ortsbegehungen der Löschwasserteiche der Ortswehren Beidendorf, Bobitz und Groß Krankow ergeben sich die Daten der folgenden Tabelle:

| Priorität | Ort                   | Richtwert<br>(Regelwert)<br>Löschwasserbedarf<br>gemäß BSBPI<br>[m³/2h] | abhängige<br>Löschwasserbereit.<br>(durch Hydr.)<br>Summen<br>[m³/2h] | Unterdeckung<br>[m³/2h] | unabhängige Löschwasserbereitstellung durch Teiche |                                 |                                  | Stand<br>15.11.2019 |             |
|-----------|-----------------------|---|---|-------------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|---------------------|-------------|
|           |                       |   |   |                         | Künstlicher<br>Teich<br>Volumen<br>ca. [m³]        | natürliche Teiche               |                                  |                     | ausreichend |
|           |                       |   |   |                         |  | nicht<br>ortsbild-<br>prägend * | ortsbild/<br>gefüllt/<br>nutzbar |                     |             |
| 1         | Dallendorf            | 144   | 0   | 144                     |  | x                               |                                  | nein                |             |
|           | Köchelsdorf           | 72  | 0   | 72                      |  | x                               |                                  | nein                |             |
| 2         | Tressow Schloss       | 216   | 48  | 168                     |  |                                 |                                  | nein                |             |
|           | Klein Krankow         | 144   | 48  | 96                      |  |                                 | x                                | nein                |             |
|           | Petersdorf            | 144   | 48  | 96                      |  | x                               |                                  | nein                |             |
|           | Tressow               | 144   | 48  | 96                      |  |                                 |                                  | nein                |             |
|           | Dambeck               | 216   | 72  | 144                     | 70   |                                 |                                  | nein                |             |
|           | Käselow               | 144   | 96  | 48                      |  |                                 |                                  | nein                |             |
|           | Beidendorf            | 216   | 192   | 24                      |  |                                 | x                                | nein                |             |
|           | Lutterstorf           | 216   | 120   | 96                      | 70   |                                 |                                  | nein                |             |
|           | Bobbitz Kat. 1        | 144   | 672   | 0                       |  | x                               |                                  | ja                  |             |
|           | Schulstrasse          |   |   |                         |  |                                 |                                  |                     |             |
| 3         | Bobbitz Kat. 5        | 144   |   |                         |  |                                 |                                  | ja                  |             |
|           | Damb., Gairt., Krank. |   |   |                         |  |                                 |                                  |                     |             |
|           | Grapen Stieten        | 144   | 96  | 48                      | 70   |                                 |                                  | ja                  |             |
|           | Groß Krankow          | 144   | 192   | 0                       |  | x                               |                                  | ja                  |             |
|           | Naudin                | 144   | 96  | 48                      |  | x                               |                                  | ja                  |             |
|           | Neuhof                | 144 unterstellt   | 0   | 144                     |  | x                               |                                  | ja                  |             |
|           | Neu Saunstorf         | 144 unterstellt   | 192   | 0                       |  |                                 |                                  | ja                  |             |
|           | Quaal                 | 144   | 0   | 144                     |  |                                 | x                                | ja                  |             |
|           | Rastorf               | 216   | 24  | 192                     |  |                                 | x                                | ja                  |             |

|  |               |                 |     |    |    |     |   |  |    |
|--|---------------|-----------------|-----|----|----|-----|---|--|----|
|  | Saunstorf     | 144             | 96  | 48 |    |     | x |  | ja |
|  | Scharfstorf   | 144             | 144 | 0  | 70 |     |   |  | ja |
|  | Schule Bobitz | 216             | 672 | 0  |    |     |   |  | ja |
|  | Tressow - See | 144 unterstellt | 48  | 96 |    | See |   |  | ja |

1 Weder abhängige noch unabhängige Löschwasserversorgung vorhanden. Dringender Handlungsbedarf

2 Löschwasserversorgung nicht ausreichend. Handlungsbedarf

3 Löschwasserversorgung ausreichend. U.U. Ertüchtigung notwendig. Löschwasserkonzept (Karte) erstellen.

Regelwert Die ermittelten Werte gelten als erforderliche Löschwassermenge zur Verteidigung benachbarter, noch nicht vom Brand betroffener Objekte.  
(BSBPI Diese können sich auf max. 2 Löschwasserentnahmestellen (Lwest.) aufteilen. Die Entfernung der 1. Lwest. zum betroffenen Objekt darf nicht

\* mehr als 300 m und zur jeweils nächsten Lwest. nicht mehr als 600 m betragen.

\*\* nicht ortsbildprägend, liegt außerhalb des Ortskernes, nicht erhaltenswert

ortsbildprägend, liegt innerhalb des Ortskernes, erhaltenswert

Es ist zu sehen, dass in Dallendorf und Köchelsdorf weder eine abhängige Löschwasserversorgung durch Hydranten noch eine unabhängige Löschwasserversorgung durch Teiche zur Verfügung stehen. Hier besteht dringender Handlungsbedarf.

### Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gremiums: 13  
davon besetzte Mandate: 11  
davon Anwesende: 8  
Ja- Stimmen: 8  
Nein- Stimmen: -  
Stimmenthaltungen: -

Befangenheit nach § 24 KV M-V:

-