

Beschlussvorlage Gemeinde Bad Kleinen	Vorlage-Nr: VO/GV08/2019-2266 Status: öffentlich Aktenzeichen:	
Federführend: Bauamt	Datum: 28.11.2019 Einreicher: Bürgermeister	
Verfüllen des Teiches auf dem Gelände der FFW Bad Kleinen		
Beratungsfolge:		
Beratung Ö / N	Datum	Gremium
Ö	30.06.2020	Ausschuss für Bau-, Verkehrsangelegenheiten und Umwelt Bad Kleinen
Ö	05.08.2020	Gemeindevertretung Bad Kleinen

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung beschließt das Verfüllen des Teiches auf dem Gelände der FFW Bad Kleinen.

Sachverhalt:

Die Böschung des Teiches auf dem Gelände der Feuerwehr Bad Kleinen rutscht seit mehreren Jahren ab. Dieser Zustand hat sich in den letzten Jahren verstärkt. Ursächlich ist wahrscheinlich, dass dieser Teich keinen Zufluss mehr hat. Im Zuge des Baues des Regenwasserrückhaltebeckens hinter dem Gelände der FFW wurden evtl. vorhandene Drainageleitungen/ Niederschlagswasserleitungen um verlegt, so dass das der Teich an der Wismarschen Straße keinen Zufluss mehr besitzt. In Folge dessen sinkt der Wasserstand im Teich kontinuierlich ab. Dieses führt zu einem Abrutschen der Teichböschung, welches wiederum ein seitliches Absinken des Gehweges in der Wismarschen Straße nach sich zieht. Es ist zu befürchtet, dass in den kommenden Jahren vermehrt Schäden am Gehweg bis hin zur Straßenfahrbahn entstehen. Im Rahmen der Planung eines Anbaues an das Gerätehaus sollte die Möglichkeit geprüft werden, ob ein „zuschütten“ des Teiches nicht einen zusätzlichen Platzgewinn für den zu planenden Anbau bzw. zusätzliche Aufstellflächen für die Feuerwehr ergeben würden.

Finanzielle Auswirkungen:

noch zu ermitteln

Anlage/n:

- 1- Foto der abrutschenden Teichböschung
- 2- Foto des Gehweges

Abstimmungsergebnis:	
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gremiums	
Davon besetzte Mandate	
Davon anwesend	
Davon Ja- Stimmen	
Davon Nein- Stimmen	
Davon Stimmenthaltungen	
Davon Befangenheit nach § 24 KV M-V	

