

Beschlussvorlage Gemeinde Hohen Viecheln	Vorlage-Nr: VO/GV10/2021-0813 Status: öffentlich Aktenzeichen:
Federführend: Bauamt	Datum: 17.03.2021 Einreicher: Ausschussvorsitzender
Beratung zu Löschwasserentnahmestellen im Geltungsbereich des B- Plan Nr. 10 "Uferzone"	
Beratungsfolge:	
Beratung Ö / N	Datum Gremium
Ö	29.03.2021 Ausschuss für Bau, Verkehr, Gemeindeentwicklung und Umwelt Hohen Viecheln
Ö	26.04.2021 Gemeindevertretung Hohen Viecheln

Beschlussvorschlag:
Beratungsbedarf

Sachverhalt:

In der Begründung zum B- Plan Nr. 10 ist unter Punkt 9 Löschwasserversorgung ein Bedarf von 192m³ für 2 Stunden festgesetzt worden. Diese Löschwassermenge kann aus dem angrenzenden Schweriner See entnommen werden. In Abstimmung mit der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde wurden 2 Löschwasserentnahmestellen festgelegt und im Plan gekennzeichnet. Die Löschwasserentnahmestellen sind entsprechend den geltenden gesetzlichen Bestimmungen so auszubauen und herzurichten, dass zu jeder Zeit die erforderliche Löschwasserentnahme aus dem Schweriner See möglich ist.

Finanzielle Auswirkungen:

Anlage/n:

- 1 – Auszug Begründung zum B- Plan Nr. 10
- 2 – Brandschutzkonzept Bootshäuser zum B- Plan Nr. 10
- 3 – Anlage 1 zum Brandschutzkonzept Bootshäuser Format A3

Abstimmungsergebnis:	
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gremiums	
Davon besetzte Mandate	
Davon anwesend	
Davon Ja- Stimmen	
Davon Nein- Stimmen	
Davon Stimmenthaltungen	
Davon Befangenheit nach § 24 KV M-V	