

Beschlussvorlage Gemeinde Lübow	Vorlage-Nr: VO/GV02/2013-0401 Status: öffentlich Aktenzeichen:
Federführend: Bauamt	Datum: 10.09.2013 Einreicher: Bürgermeister
Renovierung / Neubau von Buswartehäusern an L102, Abzweige Hof Triwalk und Dorf Triwalk	
Beratungsfolge:	
Beratung Ö / N	Datum
Ö	12.11.2013
Gremium Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Bau, Verkehr und Umwelt Lübow	

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss schlägt vor:

- das Buswartehaus an der L 102, Abzweig Hof Triwalk noch im Jahr 2013 zu renovieren. Da das Klinkermauerwerk stark beschädigt ist, soll das Gebäude verputzt und farblich gestaltet werden. Zudem müssen der Sockel und das Dach erneuert werden
- Das Buswartehaus an der L 102, Ortslage Dorf Triwalk soll zurück gebaut und durch einen neuen Unterstand ersetzt werden. Dafür soll im Haushalt 2014 ein Geldbetrag von 13.000,00 Euro eingestellt werden. (Richtwert vom Neubau anderer Wartehäuser im Amtsbereich)

Sachverhalt:

Die Buswartehäuser an den Haltestellen Hof und Dorf Triwalk befinden sich in einem teils baufälligen und beschmierten Zustand. Nach Begutachtung durch einen Handwerksbetrieb, wurde festgestellt, dass das Mauerwerk am Wartehaus Dorf Triwalk gerissen ist und das Gebäude in Richtung Feld wegsackt. Zudem sind sowohl Dach und Dachstuhl völlig marode und das Mauerwerk durchfeuchtet.

Da anzunehmen ist, dass auch das Fundament gerissen ist, wird ein Rückbau empfohlen. Das Wartehaus am Abzweig Hof Triwalk ist von der Bausubstanz noch erhaltenswert. Hier muss das Dach, der Sockel und das Klinkermauerwerk erneuert, bzw. saniert werden.

Finanzielle Auswirkungen:

Für die Sanierung des Wartehauses in Hof Triwalk stehen 2013 noch ca. 4.000,00 Euro zur Verfügung.

Anlage/n:

Bilder der Wartehäuser Hof Triwalk und Dorf Triwalk

Abstimmungsergebnis:	
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gremiums	
Davon besetzte Mandate	
Davon anwesend	
Davon Ja- Stimmen	
Davon Nein- Stimmen	
Davon Stimmenthaltungen	
Davon Befangenheit nach § 24 KV M-V	